

西区街道排灌渠疏浚工程答疑文件

各潜在投标人：

现就西区街道排灌渠疏浚工程招标文件中投标人提出的问题作如下回复：

一、答疑部分

1、我司有个千万的业绩。建设规模：由堤段和水闸堤段组成，整治长度超2000米。包含水利建筑工程、机电设备及安装工程、临时工程、水土保持等施工内容。是否满足该项目业绩要求。

答：投标人提供的业绩必须是投标人近5年（从招标公告发布之日起倒算）完成过质量合格的类似水利工程业绩要求（以工程完工验收（或竣工验收）时间为准）：至少完成过一个单项工程合同金额不少于300万或以上的河湖整治工程或泵站工程或水环境综合整治工程。投标人应按招标文件要求提供相应的证明材料，最终以评标委员会评审结果为准。

2、我司有一个完工验收的水利设施改造提升工程项目，工程造价约400万，主要建设内容为对泵站、水闸及部分堤围等进行提升改造，请问此项工程符合本项目业绩要求吗？

答：投标人提供的业绩必须是投标人近5年（从招标公告发布之日起倒算）完成过质量合格的类似水利工程业绩要求（以工程完工验收（或竣工验收）时间为准）：至少完成过一个单项工程合同金额不少于300万或以上的河湖整治工程或泵站工程或水环境综合整治工程。投标人应按招标文件要求提供相应的证明材料，最终以评标委员会评审结果为准。

3、我司有一个完工验收的外江河堤加高工程，工程主要任务为通过对倒运海水道进行防浪墙加高工程，让海堤形成一个完整闭合的防洪体系，预防河道海水倒灌现象，解决本区域因雨季暴雨时，与外海高潮位遭遇内涝成灾危机、周边农田及民用建筑安全。工程造价约 1000 万，其主要建设内容包含：1、水利建筑工程(土方填筑、新建挡墙、钢筋加工及安装、模板制作/安装及拆除等);2、施工临时工程(施工仓库、办公及生活、文化福利建筑及其配套设施建设等)，请问此项工程符合本项目业绩要求吗？

答：投标人提供的业绩必须是投标人近 5 年（从招标公告发布之日起倒算）完成过质量合格的类似水利工程业绩要求（以工程完工验收（或竣工验收）时间为准）：至少完成过一个单项工程合同金额不少于 300 万或以上的河湖整治工程或泵站工程或水环境综合整治工程。投标人应按招标文件要求提供相应的证明材料，最终以评标委员会评审结果为准。

4、清单项 0101010011230，C30 砼预制方桩 200x200mm，单位为 m3, 是否有误？

答：有误，单位应为 m。

5、清单项 0101010011227，塑料薄膜铺设 平铺，单位为 m3, 是否有误？

答：有误，单位应为 m²。

6、清单项 0101010011255，内墙面，单位为 m3, 是否有误？

答：有误，单位应为 m²。

7、清单项 0101010011256, 外墙面, 单位为 m3, 是否有误?

答: 有误, 单位应为 m2。

8、清单项 0101010011257, 天棚, 单位为 m3, 是否有误?

答: 有误, 单位应为 m2。

9、清单项 0101010011258, 屋面, 单位为 m3, 是否有误?

答: 有误, 单位应为 m2。

10、清单项 010101016002, 仿古合成树脂瓦, 单位为 m3, 是否有误?

答: 有误, 单位应为 m2。

11、清单项 0101010011234, 灰色文化石, 单位为 m3, 是否有误?

答: 有误, 单位应为 m2。

12、清单项 0101010011235, 真石漆墙面, 单位为 m3, 是否有误?

答: 有误, 单位应为 m2。

13、清单未见有管桩机械、钢板桩机械进退场费用, 总共有 13 个位置共计 13 次进退场费, 是否漏项?

答: 是。

14、本次河道清淤工作的河涌二旁的菜棚及违建和高压变电站迁移的沟通协调事宜，以及费用怎么处理？

答：清淤在河涌坡脚开挖或距离挡墙有一定安全距离开挖；结合现场施工放线位置再做商议。

15、新建泵站及拦网管桩施工前靠近的房屋鉴定是否需要签订由建设单位负责？

答：房屋鉴定由中标单位负责签订房屋鉴定协议并负责后续的受损房屋赔偿。

16、清淤目录图中写明需要做隆平五组电排站排灌河拆除重建 1 座人行桥，此部分未在清单中找到列项，图纸重建人行桥做法未找到，请提供。

答：清淤建设内容无人行桥。

17、水土保持图纸中，需要建设 25000m² 的弃土场，是否甲方提供？

(1) 如果甲方不提供弃土场，预算是否需要考虑了租金、弃土场恢复费用，弃土场至垃圾处理站（二次运输费）？

(2) 如果甲方提供，预算是否考虑了租金和弃土场至垃圾处理站（二次运输费），或者弃土是否需要二次运输，甲方提供场地是否需要恢复原状的费用未见？

答：本项目清淤淤泥及清理杂树、杂草、垃圾堆放场地由中标人自行考虑，中标人在报价中应充分考虑。有关费用已包含在投标总价中。淤泥上车点

的选择应在项目实施前与采购人协商确定。

原招标文件与本文件有不符之处，以本文为准，本文件未涉及内容以原招标文件为准。

招标人：中山市西区街道水务事务中心

招标代理机构：智林招标（广东）有限公司

日期：2025年05月19日